



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 977 _____ г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а « 10 » 05 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Войкиной Олесей Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» (сокращенное
наименование - МБДОУ Д/С № 25), ОГРН 1021801094358, ИНН 1829010806, КПП
183701001, 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов,
улица Кирова, дом 65 а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) Согласно экспертному заключению № 549/1 от 05.05.2023 по результатам измерения
искусственной освещенности выявлено занижение искусственной освещенности в
следующих помещениях – в игровых групп №№ 4, 1, 7, 12, 9, 10 результаты (311+/-29)
лк, (312+/-28) лк, (357+/-33) лк, (211+/-19) лк, (229+/-21) лк, (227+/-21) лк
соответственно при нормативе в игровых комнатах не менее 400 лк, что не
соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», раздел V, п.144 таблица 5.54 п.10, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5.

2) Песок в песочнице на участке прикрыт защитной пленкой, но не полностью, она
порвана, то есть, песок не защищен от загрязнения, что противоречит абз. 6 п. 2.11.1 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Песочницы в отсутствие детей
во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или
иными защитными приспособлениями».

3) Стол для работы с тестом не имеет деревянного покрытия (есть съемная доска, но в данном случае это недопустимо, так как детский сад расположен не в помещении жилищного фонда), что противоречит абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород».

4) Приточная и вытяжная вентиляция обследуются ежемесячно, последний акт обследования от 10.04.2023. Однако отсутствуют результаты (протоколы) инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, что противоречит требованиям абзаца 3 п. 2.7.4 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 31 августа 2023 года:

1. Обеспечить искусственную освещенность в игровых групп №№ 4, 1, 7, 12, 9, 10, соответствующую нормативу не менее 400 лк согласно СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.144 таблица 5.54 п.10, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1, абзац 3 п. 2.8.5.

2. Обеспечить хранение песка в песочницах закрытым защитными приспособлениями, защищающими от загрязнения, в соответствии с абз. 6 п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Заменить производственный стол для работы с тестом на пищеблоке на стол в соответствии с требованиями абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

4. При обследовании технического состояния вентиляции обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями абзаца 3 п. 2.7.4 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» (сокращенное наименование - МБДОУ Д/С № 25), ОГРН 1021801094358, ИНН 1829010806, КПП 183701001, 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Кирова, дом 65 а.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А, тел. 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист- эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

О.В. Войкина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Кирова, дом 65 а, а также по адресу электронной почты E-mail: buratinods25@mail.ru.

